

Исполнительный директор
Трещинко



Акт осмотра

21.02.2020 г. мы совместно с представителями ООО "ДЗС" и собственниками квартир №4, 10, 3 составили данный акт осмотра о действии представителей ЖКХ - оплата по проведенным электроработам в первом подъезде дома №3 по ул. Тиммерская, а именно: возникновении повышенного напряжения в 380 В в домовой сети (предназначенной для обрыва рабочего нулевого провода) в результате чего произошёл выход из строя электроприборов в квартирах №4, №5

Представитель ООО "ДЗС"
инженер Кирьян

И.И. (Иванов И.И.)

Электромонтер

Электромонтер

инженер п.п.у. Кош.

Г. (Горбунов А.С.)

Т. (Турин О.Г.)

М. (Москомина)

Собственник кв. 4 (Васильев И.В.) В.И.

Собственник кв. 4 (Васильев Т.В.) В.И.

Квартиросъемщик кв. 3 (А. Маросов) С.И.

Квартиросъемщик кв. 10 (Мелик А.С.) И.И. 21.02.2020

P.S. Собственники прочих квартир не были оповещены о проведении работ 21.02.2020 от ЖКХ "Окна.ру" по электрике.